



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5170CL0063

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HL-Technology GmbH Rehwinkel 2-6, D-32457 Porta Westfalica
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Lecksuchmittel (5170)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Schaumbildendes Lecksuchmittel
Modell <i>model</i>	Lecksuch-Spray
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 24-00274-AB01 vom 28.10.2024 (EBI) Ergänzungsprüfung: 24-00292-AB01 vom 04.02.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14291 (01.02.2005) DVGW CERT ZP 5170 (17.07.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.03.2030 / 24-0448-GNV



70026-04-1-DE

22.04.2025 Koh G-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	und 5. Gasfamilie.

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Lecksuch-Spray	Temperaturbereich: 0...+50 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Das Lecksuchspray ist gemäß DVGW CERT ZP 5170 für eine Zugabe von 100 Vol.-% Wasserstoff geeignet, sofern die Prüfungsgrundlage nach DIN EN 14291 zugrunde liegt.